

재외동포교육문화센터 건립사업 건축설계공모 질의 답변서

재외동포재단

① 질의업체 A

1. 공모안 작성 및 제출 시 용지크기에 제한이 있는지?
- 답변: 용지 크기에 대한 제한 없음
※ 공모안 표지 규격은 일반공모 심사 및 공모안 작성지침 [서식9] 참조
2. 연면적 $\pm 5\%$ 범위 내에서 층수 변경이 가능한지?
- 답변: 계획에 따라 층수 변경 가능
3. 사업대상지 구역계 외 인근부지에 대한 계획 자료 요청
- 답변: 【서울대학교 시흥캠퍼스 마스터플랜】 재단 홈페이지 게시
4. 연면적 $6,758\text{m}^2$ 의 $\pm 5\%$ 범위 내에서 실별면적 조정이 가능한지?
- 답변: 계획에 따라 조정 가능

② 질의업체 B

[설계지침서 VIII. 1. 가. 3]

처음 계획단계부터 향후 수평증축을 고려해서 건물 자체를 분동하여 계획 하라는 지침인지, 아니면 꼭 분동이 아니더라도 향후 수평증축이 가능하도록 대지에 여유를 두라는 의미인지?

- 답변: 증축(수직, 수평)을 고려하여 계획하되, 세부 방향 및 계획 등에 대해서는 자유롭게 계획 바람. 끝.